

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, тел. тел. 278-00-25, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 85/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному общеобразовательному учреждению г. Новосибирска
«Детский сад № 249 «Колобок» с приоритетным осуществлением физического развития и оздо-
рвления всех воспитанников»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество гоелднсс - при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР
Главного управления МЧС России по Новосибирской области - главного государственного инспек-
тора г. Новосибирска по пожарному надзору Гаврильченко А.О.
ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по № 85
Новосибирской области

(наименование органа (ПИН))

от « 12 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 18 » января 2021 г. по 16 ч 45 мин. « 28 » января 2021 г.

проведена проверка

государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Корецкой Мариной
Константиновной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 249 «Колобок» с приоритетным осуществлением физи-
ческого развития и оздоровления всех воспитанников», расположенное по адресу: 630901, г. Ново-
сибирск, ул. Солидарности, 81а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 249 «Колобок» с приори-
тетным осуществлением физического развития и оздоровления всех воспитанни-
ков» О.Ю. Кромкиной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты в помещении пищеблока расстояние от систем вентиляции до пожарных извещателей менее 0, 5 метров;</p> <p>Мероприятия по устранению: Исключить расстояние от систем вентиляции до пожарных извещателей менее 0, 5 метров;</p> <p>Место нарушения: пищеблок объекта защиты</p>	<p>Федеральный закон № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», ст. 4, СП 5.13130.2009, п. 13.3.6)</p>	01.01.2022	
2.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты расстояние от светильников до пожарных извещателей менее 0, 5 метров;</p> <p>Мероприятия по утранению: Исключить расстояние от систем вентиляции до пожарных извещателей менее 0, 5 метров;</p> <p>Место нарушения: овощехранилище объекта защиты</p>	<p>Федеральный закон № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», ст. 4, СП 5.13130.2009, п. 13.3.6)</p>	01.01.2022	
3.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах;</p> <p>Мероприятия по устранению: обеспечить наличие на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах;</p> <p>Место нарушения: объект защиты</p>	<p>Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 24 (далее – ППР в РФ)</p>	01.01.2022	
4.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации на втором этаже открываются не по направлению выхода из здания.</p> <p>Мероприятия по устранению: исключить открывание дверей эвакуационных выходов и дверей, расположенных на путях эвакуации не по направлению выхода из здания.</p> <p>Место нарушения: объект защиты</p>	<p>Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.2.22)</p>	01.01.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в январе 2022г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор города Новосибирска
по пожарному надзору



Корецкая М.К.

«28» января 2021г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил: «28» января 2021г.


(подпись)

Заведующая МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 249 «Колобок» с приоритетным осуществлением физического развития и оздоровления всех воспитанников» О.Ю. Кромкина

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.