

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, тел. тел. 278-00-25, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 76/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному общеобразовательному учреждению г. Новосибирска «Детский сад № 249 «Колобок» с приоритетным осуществлением физического развития и оздоровления всех воспитанников»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника УНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области - главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Гаврильченко А.О. УНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по № 76 Новосибирской области

(наименование органа ГПН)

от « 12 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 18 » января 2021 г. по 16 ч 45 мин. « 28 » января 2021 г.

проведена проверка
государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Корецкой Мариной Константиновной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 249 «Колобок» с приоритетным осуществлением физического развития и оздоровления всех воспитанников», расположенное по адресу: 630901, г. Новосибирск, ул. Ордынская, 10

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 249 «Колобок» с приоритетным осуществлением физического развития и оздоровления всех воспитанников» О.Ю. Кромкиной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты в подвальном помещении электропровода эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции;</p> <p>Мероприятия по устранению: исключить объекте защиты в подвальном помещении электропровода эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции;</p> <p>Место нарушения: подвальное помещение объекта защиты</p>	<p>Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 пп. «а» п. 35 (далее – ППР в РФ)</p>	01.01.2022	
2.	<p>Вид нарушения: Покрытие стен в общем коридоре выполнено с пожарной опасностью более чем КМ1.</p> <p>Мероприятия по устранению: исключить покрытие стен в общем коридоре покрытием с пожарной опасностью более чем КМ1</p> <p>Место нарушения: Общий коридор объекта защиты</p>	<p>Табл. 3 табл 28, ст. 134 ТРОТПБ</p>	01.01.2022	
3.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на I этаж, приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах;</p> <p>Мероприятия по устранению: обеспечить наличие на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на I этаж, приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах;</p> <p>Место нарушения: объект защиты</p>	<p>ППР в РФ, п. 24</p>	01.01.2022	
4.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на первом этаже на путях эвакуации, открываются не по направлению выхода из здания</p> <p>Мероприятия по устранению: Исключить открывание дверей эвакуационных выходов и дверей, расположенных на путях эвакуации не по направлению выхода из здания;</p> <p>Место нарушения: объект защиты</p>	<p>СП 1.13130.2020 п. 4.2.22</p>	01.01.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в «январе» 2022г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор города Новосибирска
по пожарному надзору

Корецкая М.К.

«28» января 2021г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил: «28» января 2021г.

Заведующая МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 249 «Колобок» с приоритетным осуществлением физического развития и оздоровления всех воспитанников» О.Ю. Кромкина

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.